

**Информация о результатах проведения проверки соблюдения
законодательства об архивном деле в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»**

В результате проверки выявлены нарушения нормативных требований законодательства об архивном деле: в архивохранилище установлены смешанные стеллажи, не обработанные огнезащитным составом; в архивохранилище не осуществляется контроль температурно-влажностного режима. По результатам проведённой проверки составлен акт проверки от 17.11.2017 года № 20, выдано предписание.

М.С. Черезова